



Unbedenkliche Trübung des Trinkwassers aufgrund von Reparaturarbeiten an Hauptwasserleitung.

Von Mittwoch, dem 26. August, bis Donnerstag, den 27. August, wies das Trinkwasser im Bereich Hermann-Löns-Straße, Mühlenstraße, Kahlaische Straße und am Beutenberg zeitweise Trübungen und eine bräunliche Farbe auf. Wie die Stadtwerke Jena-Pößneck informieren, war die Färbung auf Eisenoxidpartikel zurückzuführen, die gesundheitlich jedoch unbedenklich sind. Ursache waren Reparaturarbeiten der Stadtwerke an der Trinkwasserhauptleitung in der Tatzendpromenade, wodurch die Eisenpartikel im Rohr gelöst wurden. Um die Trübung zu beheben, wurde das Rohrnetz in den betroffenen Bereichen am Mittwoch und am Donnerstag gespült. Die Stadtwerke bitten um Verständnis.

(jenanews.de)

Foto: pixelio.de